



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Котласский территориальный отдел

ул. Невского, д. 35, г. Котлас, 165300

тел./факс: (81837) 52127; e-mail: E-mail: kotlas@29.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 17/397 /2018

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

01 июня 2018 года

г. Котлас

Должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах главным специалистом–экспертом Бурлаковой Светланой Геннадьевной

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой выездной проверки (рассмотрении результатов проверки) в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18», сокращенное наименование МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», ОГРН 1022901023903 ИНН 2904002333
Акт проверки № 397/2018 от 01.06.2018

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 2, 11, 17, ч.1 ст. 28, ч. 3 ст. 39)

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (п.1.3, п.1.4, п.4.29, п.8.1, п.13.1); а именно:

по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.31

- требования к зданию: полы в спортивном зале со щелями и дефектами, местами с механическими повреждениями;

по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Ульяны Громовой, д.3

- требования к зданию: умывальные раковины в помещения санузлов для мальчиков (3 этаж) и для девочек (2 этаж) не обеспечены подводкой горячей воды, только холодная вода. 2 этаж помещения санузлов для девочек не оборудованы унитазами с сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами

(установлены 4 напольных унитаза).

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

предписываю:

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 18», юридический адрес: Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.31 ОГРН 1022901023903 ИНН 2904002333

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения:

путем выполнения следующих требований:

1. Устранить дефекты в отделке пола в спортивном зале по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Маяковского, д.31

по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Ульяны Громовой, д.3

2. Оборудовать санитарные узлы для девочек (2 этаж) унитазами с сиденьями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами

3. Обеспечить подводкой горячей воды (через смесители с холодной водой) умывальные раковины в санитарных узлах для мальчиков (2 этаж) и для девочек (3 этаж)

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «01» сентября 2020 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г. Котласе, Котласском, Верхнегемском и Красноборском районах в письменном виде **в срок до «01» сентября 2020 года** (дата поступления документов в канцелярию территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Котласский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об устранении нарушений законодательства

Должностное лицо
главный специалист – эксперт
(должность)

(подпись)

Бурлакова С.Г.
(фамилия, и.о.)

Предписание получил:

« » 2018 г.
(дата)

(подпись, фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция 04/582